

# Prüfurkunde

Die  
**Swegon Standardgeräte**  
**Produktserie Gold RX**

der Firma  
**Swegon AB**  
53523 Kvänum  
Schweden

entsprechen den Hygiene-Anforderungen der  
VDI-Richtlinie 6022 Blatt 1 (04/2006)  
*Hygiene-Anforderungen an Raumluftechnische Anlagen und Geräte.*

Die Konformitätsprüfung erfolgte an einem Testgerät am Produktionsstandort der Geräte bei der Swegon AB in Kvänum, Schweden im Juni 2008.  
Die Prüfergebnisse sind dem Prüfbericht 8117p1 vom 14.11.08 zu entnehmen.

Diese Prüfurkunde bescheinigt gleichzeitig die Konformität mit den Hygiene-Anforderungen der VDI 3803 (10/2002) und DIN EN 13779 (09/2007). Die Gültigkeitsdauer der Prüfurkunde beträgt 36 Monate ab Ausstellungsdatum, vorbehaltlich etwaiger Änderungen der Konstruktion oder der eingesetzten Materialien.

Essen, 14.11.2008



Dr. Rudolf Rabe

Labor Dr. Rabe HygieneConsult  
Am Technologiepark 1  
D-45307 Essen